

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

2η Περίπτωση: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Πληροφορίες που πρέπει να έχει στη διάθεσή του το κοινό, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO III και την αντίστοιχη ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β'/17-02-2016), για προστασία από μεγάλο ατύχημα με εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες στην εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ». Επισημαίνεται ότι στο παρόν έγγραφο, με τον όρο «επικίνδυνες ουσίες» νοούνται οι ουσίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 (παρ. 10) της ΚΥΑ 172058/2016.

ΜΕΡΟΣ 1

Ι. Πληροφοριακά στοιχεία παραγράφων 1-6 Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/206

1. Στοιχεία εγκατάστασης

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Εμπορική Επωνυμία
Εγκατάστασης

AGROLOGY – ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ

Είδος Επιχείρησης	Παραγωγή με απλή ανάμειξη – τυποποίηση, συσκευασία και αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα)
Έδρα Επιχείρησης	Γ Φάση, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Οικοδομικό Τετράγωνο 53 Α, Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, Δήμος Δέλτα, Σίνδος, 57022, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα Έδρας	2311-998600
Fax Έδρας	2311-998601
Τόπος Εγκαταστάσεων	Γ Φάση, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Οικοδομικό Τετράγωνο 53 Α, Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, Δήμος Δέλτα, Σίνδος, 57022, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο Εγκαταστάσεων	2311-998600
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
Υπεύθυνος Εγκατάστασης	Βασίλειος Παπαοικονόμου
Ιδιότητα	Διοικητικός Διευθυντής – Χημικός Μηχανικός
Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	v.paraeconomidou@agrology.eu
Τηλέφωνο	2311-998698

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση)	
Διευθυντής Ασφάλειας	-
Ιδιότητα	-
Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	-
Τηλέφωνο	-
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Τεχνικός Ασφάλειας	Στυλιανός Σταθόπουλος
Ιδιότητα	Υπεύθυνος Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου – Χημικός Μηχανικός
Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	s.stathopoulos@agrology.eu
Τηλέφωνο	2311-998616
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εάν δεν υπάρχει στην εγκατάσταση, αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σε 24ωρη βάση)	

Επόπτης Εγκατάστασης	-
Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	-
Τηλέφωνο (σε 24 ωρη βάση)	-

2. Υπαγωγή εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016

Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β'/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός της εγκατάστασης, η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Δ/ση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Δ/ση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων & Επαγγελματιών) τόσο Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων όσο και Μελέτη Ασφαλείας, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (31/05/2016).

3. Δραστηριότητες εγκατάστασης

Η εγκατάσταση AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ βρίσκεται στη Γ Φάση, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Οικοδομικό Τετράγωνο 53 Α, Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, Δήμος Δέλτα, Σίνδος, 57022, Θεσσαλονίκη και καλύπτει έκταση επιφάνειας 4.923 m². Στην εγκατάσταση της AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ τυποποιούνται, συσκευάζονται και αποθηκεύονται αγροχημικά προϊόντα και λιπάσματα.

Η τυποποίηση και η συσκευασία ετοιμών προϊόντων λαμβάνει χώρα σε 6 διαφορετικές γραμμές παραγωγής:

1. Τις γραμμές τυποποίησης και συσκευασίας σκόνων

2. Τις γραμμές τυποποίησης και συσκευασίας εντομοκτόνων/λιπασμάτων

3. Τις γραμμές τυποποίησης και συσκευασίας ζιζανιοκτόνων

Όλες οι διαδικασίες παραγωγής είναι ασυνεχείς (batch).

Τα έτοιμα προϊόντα δεν υφίστανται καμία κατεργασία μόνο ανασυσκευάζονται σε μικρότερες συσκευασίες. Οι σκόνες είναι συνήθως συσκευασμένες σε σάκους 25 κιλών και υποσυσκευάζονται σε συσκευασίες από 100 gr μέχρι και 10 κιλών. Τα υγρά προϊόντα, εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα, είναι συσκευασμένα σε βαρέλια 200 λίτρων ή σε δεξαμενών 800 λίτρων και υποσυσκευάζονται σε συσκευασίες από 100 ml μέχρι 20 λίτρων.

Τα έτοιμα προϊόντα δεν υφίστανται καμία κατεργασία πριν την ανασυσκευασία τους.

Υπάρχουν τρία (3) κτίρια στην εγκατάσταση, το κτίριο παραγωγής με εμβαδό 1863 m², ισόγειο, κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με δάπεδο ίδιας κατασκευής, τοίχους από οπτοπλινθοδομή και στέγη μεταλλικής κατασκευής. Το δεύτερο κτίριο είναι η κεντρική αποθήκη με συνολικό εμβαδό 2500 τετραγωνικά μέτρα και το μέγιστο εξωτερικό ύψος της είναι 12 μέτρα. Τέλος, το κτίριο των γραφείων είναι εμβαδού 560m², τριών ορόφων, κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με στέγη και δάπεδο ίδιας κατασκευής και τοίχους από οπτοπλινθοδομή.

4. Γενική ονομασία επικίνδυνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας

Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III (ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
QUICKPHOS 56 PEL	Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης, Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν. Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια
QUICKPHOS 57 TB	Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης, Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν. Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

AMIN LS30	Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής
MISSION 200 SL	Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
AZELIS ESTERQUAT 90 GR	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
CHLOROPHOS 48 EC	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
BUFASOL No 12	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
OLIGOR 40 EC	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
PULL 33 EC	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
ROGOR 40 EC	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
SCATTO 2,5 EC	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
SOLVENON PM	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
XGEL AMBER 20-0-25 + 20CaO	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό
XGEL RUBY 15-10-50+3MGO+TE	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό

DYNA- XGEL 25-25-25	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό
AMMONIUM NITRATE 34.5 P	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό
COMPLESAL CALCIDIC COMPLETE	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό
COMPLESAL CALCIDIC K-MAX	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό
COMPLESAL CALCIDIC N-MAX	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό
HYDROSPEED K-MAX	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό
KRISTA K PLUS	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό
NITROFOSKA FOLIAR OLIVO 14+5+28	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό
SODIUM PERCARBONATE	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά, οξειδωτικό
ORIENT 33 EC	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
RHODASURF LA 30	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
AZELIS FA 12-14 7 EO	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

BUD BUILDER	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
MACKAMINE C14 E	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
MACKAMINE CG	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
MANCORON 80 WP	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
MANCORON 72 WP	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
MERCAP 83 WP	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
TRIBASIC COPPER SULPHATE	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
ZINC OXIDE	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
ZINPLEX 70 SC	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
ACARAMIC ULTRA 1,8 EC	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
BELPROIL A	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
CYREN 48 EC	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

PROXYFEN 10 EC	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
BANDERA 4 OD	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
BORDEAUX MIXTURE TECHNICAL	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
BORDELESA 20 WP	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
BORDELESA 20 SC	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
BORDELESA ULTRA 20 WG	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
COUPRADIN 50 WP	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
CUPROSULF VALLES 25 SG	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
CURACOP XT 25 WG	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
FANTIC M 4-65 WP	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
FENDONA 6 SC	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
FOSMEDAN 50 WP	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

GLISOMPA SL	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
HERBANIL 36 SL	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
LINURON AGROLOGY 50 WP	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
MIG 40 SC	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
RACING TF	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
SCABIAL 76 WG	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
SODAM 51 SL	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
SODAM K 69 SL	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
THIRAPHOX 80 WG	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
TRIMASTER 19 SC	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
AGROXONE 40 SL	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
BOUNTY 43 SC	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

CORRECT 24 EC	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
NUTRIMIX COMPLETE	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
ODIN 25 EW	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
5. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ'εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016	
Δεν υπάρχουν μετατροπές στην εγκατάσταση.	
6. Περαιτέρω πληροφορίες	
Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός της εγκατάστασης	10/09/2021
Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση:	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Φάκελο Κοινοποίησης της εγκατάστασης, καθώς και λοιπά θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οικεία αδειοδοτούσα αρχή.

7. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016 (παραδείγματα)

Σε περίπτωση που μία γειτονική εγκατάσταση δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες, γίνεται ποιοτική εκτίμηση του κινδύνου οι επιπτώσεις ενός ατυχήματος σε αυτήν να επηρεάσουν την εν λόγω εγκατάσταση (π.χ. εάν η γειτονική εγκατάσταση είναι μία βιοτεχνία ξυλείας, αναλύεται το κατά πόσο μία πιθανή πυρκαγιά σε αυτήν εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την εν λόγω εγκατάσταση).

7.1 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε γειτονικές εγκαταστάσεις λόγω ατυχήματος στην «AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ»⁵

	Δευτερογενές ατύχημα σε γειτονική εγκατάσταση ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΑΕ, AGROTECHNICA, ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε, ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ
--	---

⁵ Παρατίθεται αναλυτικά τα σενάρια ατυχημάτων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα ή περιγράφονται συνοπτικά

Πρωτογενές ατύχημα φωτιάς λίμνης στην εγκατάσταση	
1. Φωτιά στον Εξωτερικό – Υπαίθριο Χώρο Αποθήκευση Ξυλόλης σε βαρέλια	Δεν προκύπτουν Πολλαπλασιαστικά Αποτελέσματα σε Γειτονική Εγκατάσταση
2. Φωτιά στην Αποθήκη Εύφλεκτων Φυτοπροστατευτικών προϊόντων	Δεν προκύπτουν Πολλαπλασιαστικά Αποτελέσματα σε Γειτονική Εγκατάσταση
3. Φωτιά στην Κεντρική Αποθήκη Ετοίμων Προϊόντων (μη εύφλεκτα σκευάσματα)	Δεν προκύπτουν Πολλαπλασιαστικά Αποτελέσματα σε Γειτονική Εγκατάσταση
7. 2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην «AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ» λόγω ατυχήματος στη γειτονική εγκατάσταση «ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΑΕ»⁶	
Πρωτογενές ατύχημα φωτιάς λίμνης σε γειτονική εγκατάσταση ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΑΕ.	Δευτερογενές ατύχημα στην εγκατάσταση
Η εταιρεία «ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΑΕ» δεν ανήκει στην ΚΥΑ 172058 / 2016	Κανένα
7. 2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην «AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ» λόγω ατυχήματος στη γειτονική εγκατάσταση «ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ»⁶	
Πρωτογενές ατύχημα φωτιάς λίμνης σε γειτονική εγκατάσταση ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ	Δευτερογενές ατύχημα στην εγκατάσταση
Δεν έχει γνωστοποιηθεί ατύχημα μεγάλης έκτασης, που να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην εγκατάσταση «AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ»	Κανένα

7. 2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην «AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ» λόγω ατυχήματος στη γειτονική εγκατάσταση «AGROTECHNICA»	
Πρωτογενές ατύχημα φωτιάς λίμνης σε γειτονική εγκατάσταση AGROTECHNICA. ⁶	Δευτερογενές ατύχημα στην εγκατάσταση
Δεν έχει γνωστοποιηθεί ατύχημα μεγάλης έκτασης, που να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην εγκατάσταση «AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ»	Κανένα
7. 2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην «AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ» λόγω ατυχήματος στη γειτονική εγκατάσταση «ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε.»	
Πρωτογενές ατύχημα φωτιάς λίμνης σε γειτονική εγκατάσταση ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. ⁶	Δευτερογενές ατύχημα στην εγκατάσταση
Η εταιρεία «ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε.» δεν ανήκει στην ΚΥΑ 172058 / 2016	Κανένα

⁶Παρατίθενται αναλυτικά τα σενάρια ατυχημάτων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα ή περιγράφονται συνοπτικά

8. Προειδοποίηση και συμπεριφορά του κοινού σε περίπτωση ατυχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος το κοινό το οποίο μπορεί να πληχθεί θα ενημερωθεί σχετικά με το συμβάν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

Γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ατυχήματος σε εγκαταστάσεις SEVESO είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr)

Στη συνέχεια παρατίθεται εξειδικευμένη πληροφόρηση **αναφορικά με τις γενικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει να ακολουθηθούν από το κοινό σε περίπτωση ατυχήματος** στην εγκατάσταση «AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ» και οι οποίες παρασχέθηκαν από τον Φορέα εκμετάλλευσης προς την Αυτοτελή Δ/ση Πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας προς την οικεία αδειοδοτούσα αρχή.

Σε περίπτωση ατυχήματος, το κοινό το οποίο μπορεί να πληχθεί θα πρέπει να εφαρμόσει τις ανωτέρω **εξειδικευμένες** οδηγίες αυτοπροστασίας μέχρι και εφόσον απαιτηθεί, να του υποδειχθεί κάτι διαφορετικό από τις αρμόδιες αρχές. Οι οδηγίες που περαιτέρω θα δοθούν στο επηρεαζόμενο κοινό εξαρτώνται από τη φύση και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σε κάθε περίπτωση το κοινό πρέπει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης του ατυχήματος και να παραμένει συντονισμένο με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς ή/και τηλεοπτικούς σταθμούς για το ενδεχόμενο της ενημέρωσής του από αυτούς. Επισημαίνεται ότι σε πληροφοριακό επίπεδο, κατά τη διάρκεια εξέλιξης των δράσεων αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών του ΤΑΜΕ, η ενημέρωση του κοινού γίνεται κυρίως μέσω των δελτίων τύπου της Περιφέρειας (με μέριμνα της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής προστασίας) και πιθανά και μέσω δηλώσεων του Αντιπεριφερειάρχη/Περιφερειάρχη προς τα ΜΜΕ, σε συνεργασία με λοιπούς συναρμόδιους φορείς. Στη τελευταία περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα από τις αρμόδιες Αστυνομικές/Λιμενικές αρχές, ούτως ώστε η παρουσία των ΜΜΕ να μην δυσχεραίνει το έργο των εμπλεκόμενων φορέων.

ΜΕΡΟΣ 2

Ι. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

1. Πληροφόρηση αναφορικά με τους κινδύνους και τα σενάρια των μεγάλων ατυχημάτων, καθώς και μέτρα ελέγχου της εγκατάστασης για την αντιμετώπισή τους

Στο πλαίσιο της οδηγίας SEVESO III, ως «μεγάλο ατύχημα» θεωρείται συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες.

Τονίζεται ότι κάθε απόκλιση από την κανονική λειτουργία δεν οδηγεί σε ατύχημα, πολύ περισσότερο δε, δεν οδηγεί σε μεγάλο ατύχημα. Τα μέτρα πρόληψης που έχει εφαρμόσει η εγκατάσταση ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εκδήλωσης μεγάλου ατυχήματος. Ακόμη όμως και αν εκδηλωθεί ατύχημα, τα διαθέσιμα που έχει εφαρμόσει η εγκατάσταση ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εκδήλωσης μεγάλου ατυχήματος. Ακόμη όμως και αν εκδηλωθεί μεγάλο ατύχημα, τα διαθέσιμα μέτρα αντιμετώπισης και η εφαρμογή του εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης από τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης έχουν σκοπό να περιορίσουν στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες εντός και εκτός της εγκατάστασης.

Οι πηγές κινδύνου συνδέονται με την λειτουργία, εξωτερικά γεγονότα, μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων και άλλες αιτίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την διαχείριση της ασφάλειας.

Όλα τα σενάρια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ένα ατύχημα μεγάλης κλίμακας έχουν μελετηθεί και αναλυθεί στη Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων αυτών και τον περιορισμό τους στο ανθρώπινο περιβάλλον.

Στη Μελέτη ασφαλείας της εγκατάστασης «AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ» περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα εκτίμησης της έκτασης των επιπτώσεων των πιθανότερων σεναρίων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας για τις προκαθορισμένες ζώνες προστασίας πληθυσμού, καθώς και η απεικόνισή τους σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας.

Επίσης, στα Δελτία δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των επικίνδυνων ουσιών, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται σενάρια έκθεσης στα οποία αναφέρονται ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου και αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζομένων με αυτές τις επικίνδυνες ουσίες.»

Φύση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης έκτασης:	1. Φωτιά στον Εξωτερικό Χώρο Αποθήκευση Ξυλόλης 2. Φωτιά στην Αποθήκη Εύφλεκτων Φυτοπροστατευτικών προϊόντων 3. Φωτιά στην Κεντρική Αποθήκη Ετοιμών Προϊόντων (μη εύφλεκτα σκευάσματα)
Περιληπτικά στοιχεία των κύριων τύπων σεναρίων ατυχημάτων μεγάλης έκτασης:	1. Ατύχημα φωτιάς θα προκύψει από την διαρροή ξυλόλης λόγω αστοχίας κάποιας συσκευασίας που μπορεί να προκληθεί είτε από ελλατωματική συσκευασία είτε από πτώση κατά την μεταφορά της. 2. Ατύχημα φωτιάς στην Αποθήκη Εύφλεκτων Φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα προκύψει από διαρροή εύφλεκτου προϊόντος λόγω αστοχίας κάποιας συσκευασίας είτε λόγω ελλατωματικής συσκευασίας είτε λόγω πτώσης κατά την μεταφορά ή αποθήκευση του. Η φωτιά θα επεκταθεί σίγουρα και στα υπόλοιπα αποθηκευμένα εύφλεκτα προϊόντα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην αποθήκη. Προκύπτει φωτιά μεγάλης έντασης προϊόντων φυτοπροστασίας. 3. Ατύχημα φωτιάς στην Κεντρική Αποθήκη Ετοιμών Προϊόντων (μη εύφλεκτα προϊόντα) από εναρκτήριο περιστατικό φωτιάς σε υλικά συσκευασίας όπως χαρτοκιβώτιο, κουτιά κα. Η φωτιά θα εξαπλωθεί και σε άλλα υλικά συσκευασίας που βρίσκονται αποθηκευμένα στην αποθήκη.
Πιθανές επιπτώσεις των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης στη δημόσια υγεία	1. Δεν αναμένονται να υπάρξουν σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία εκτός της εγκατάστασης. Ο πιθανός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία αφορά μικρούς τραυματισμούς. 2. Δεν αναμένονται να υπάρξουν σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία εκτός της εγκατάστασης. Οι

	υπολογιζόμενες μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων των επικινδυνων χημικών ουσιών που συμπαρασύρονται στα καυσαέρια της φωτιάς δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση τις χαμηλότερες τιμές των κριτηρίων επικινδυνότητας που τέθηκαν. Επίσης δεν αναμένεται να υπάρχουν επιπτώσεις από τα προϊόντα των καυσαερίων όπως SO₂, NO₂, CO₂, αφού οι τιμές των κριτηρίων επικινδυνότητας για τις ουσίες αυτές δεν προσεγγίζονται σε καμία περίπτωση από τα αποτελέσματα της φωτιάς. Η διασπορά των επικινδύνων χημικών ουσιών δεν πρόκειται να δώσει πολλαπλασιαστικά φαινόμενα επιπτώσεων. Από τη φωτιά στην αποθήκη εύφλεκτων σκευασμάτων εκλύεται επίσης θερμική ακτινοβολία, λόγω της καύσης των διαλυτών, που περιέχονται στα τελικά αγροχημικά σκευάσματα. Αναμένονται μικροί τραυματισμοί λόγω της θερμικής ακτινοβολίας. 3. Δεν αναμένονται να υπάρξουν σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία εκτός της εγκατάστασης. Οι υπολογιζόμενες μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων των επικινδυνων χημικών ουσιών που συμπαρασύρονται στα καυσαέρια της φωτιάς δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση τις χαμηλότερες τιμές των κριτηρίων επικινδυνότητας που τέθηκαν. Επίσης δεν αναμένεται να υπάρχουν επιπτώσεις από τα προϊόντα των καυσαερίων όπως SO₂, NO₂, CO₂, αφού οι τιμές των κριτηρίων επικινδυνότητας για τις ουσίες αυτές δεν προσεγγίζονται σε καμία περίπτωση από τα αποτελέσματα της φωτιάς. Η διασπορά των επικινδύνων χημικών ουσιών δεν πρόκειται να δώσει πολλαπλασιαστικά φαινόμενα επιπτώσεων. Η φωτιά στην αποθήκη ετοιμών προϊόντων αναμένεται να περιοριστεί μόνον εντός της αποθήκης. Δεν αναμένονται επιπτώσεις από θερμική ακτινοβολία εκτός της αποθήκης λόγω της καύσης μόνων των υλικών συσκευασίας.
Πιθανές επιπτώσεις των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης στο περιβάλλον	1. Δεν αναμένεται να υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον, καθώς: Το πυροσβεστικό νερό που θα χρησιμοποιηθεί με αφρό πυρόσβεσης θα παραμείνει στον προαύλιο χώρο της εγκατάστασης και δεν θα μεταφερθεί στα όμβρια ύδατα μιας και υπάρχουν ασκοί που περιέχουν μίγμα νερού-αιθυλενογλυκόλης για την κάλυψη των όμβριων. Επιπρόσθετα υπάρχει βάνα που αποτρέπει την είσοδο των νερών πυρόσβεσης στα όμβρια ύδατα. 2. Δεν αναμένεται να υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον, καθώς: Το πυροσβεστικό νερό με αφρό πυρόσβεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς θα παραμείνει αρχικά εντός της αποθήκης καθώς η αποθήκη έχει σχεδιαστεί έτσι να αποτελεί λεκάνη συλλογής του πυροσβεστικού νερού. Τα βιομηχανικά δάπεδα έχουν τέτοιες κλίσεις ώστε να μπορούν να συγκρατήσουν μέχρι 60tn λίτρα νερού. Οι συγκεντρώσεις των επικινδύνων ουσιών που θα εκλυθούν από τα καυσαέρια της φωτιάς είναι πολύ μικρές και δεν πρόκειται να επηρεάσουν το περιβάλλον της περιοχής, εάν φτάσουν στο επίπεδο του

	εδάφους. 3. Δεν αναμένεται να υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον, καθώς: Το πυροσβεστικό νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς θα παραμείνει αρχικά εντός της αποθήκης καθώς υπάρχει πρόβλεψη για την συγκράτηση των υδάτων πυρόσβεσης σε περίπτωση ατυχήματος. Σε κάθε έξοδο και στις ράμπες φόρτωσης υπάρχουν μπάρες ύψους 30 cm περίπου, που μπορούν να συγκρατήσουν μέχρι 750tn νερό πυρόσβεσης. Οι συγκεντρώσεις των επικινδύνων ουσιών που θα εκλυθούν από τα καυσαέρια της φωτιάς είναι πολύ μικρές και δεν πρόκειται να επηρεάσουν το περιβάλλον της περιοχής, εάν φτάσουν στο επίπεδο του εδάφους
Μέτρα ελέγχου για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης	1. Για την πρόληψη της εκδήλωσης της φωτιάς, του περιορισμού της έκτασης της καθώς και των επιπτώσεων από την εκδήλωση της λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: • Συναγερμός στην περίπτωση εκδήλωσης διαρροής ξυλόλης ή/και φωτιάς. Ο ηχητικός και φωτεινός συναγερμός γίνεται αντιληπτός από όλους τους εργαζομένους, που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης, σε όλους τους χώρους της. • Ενεργοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαρροής ξυλόλης ή/και φωτιάς και ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών. • Δίκτυο Πυρόσβεσης με πλήρως εξοπλισμένες Πυροσβεστικές Φωλιές και Σταθμούς Εργαλείων. • Συστήμα πυρόσβεσης με πετρελαιοκίνητη αντλία αλλά και ηλεκτροκίνητη αντλία στην περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. • Ενεργοποίηση της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που είναι πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη. Έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση φωτιάς τόσο από εσωτερικές εκπαιδεύσεις όσο και με εκπαίδευση παρουσία Αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. • Ενεργοποίηση Ομάδας Α' Βοηθειών • Εκπαίδευση εργαζομένων στην υλοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και ειδικότερα της ομάδας πυρασφάλειας και Α Βοηθειών στην αντιμετώπιση διαρροής εύφλεκτων ουσιών, κατάσβεσης φωτιάς και διάσωσης τραυματισμένων. • Συντήρηση όλων των συστημάτων πυρασφάλειας της εγκατάστασης με τα παρελκόμενα συστήματά τους.

2. Για την πρόληψη της εκδήλωσης της φωτιάς, του περιορισμού της έκτασης της καθώς και των επιπτώσεων από την εκδήλωση της λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

- Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης για την ανίχνευση καπνού στην Αποθήκη Εύφλεκτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
- Συναγερμός στην περίπτωση εκδήλωσης διαρροής εύφλεκτου προϊόντος ή/και φωτιάς. Ο ηχητικός και φωτεινός συναγερμός γίνεται αντιληπτός από όλους τους εργαζομένους, που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης, σε όλους τους χώρους της.
- Ενεργοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου προϊόντος ή/και φωτιάς και ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών.
- Δίκτυο Πυρόσβεσης με πλήρως εξοπλισμένες Πυροσβεστικές Φωλιές και Σταθμούς Εργαλείων.
- Σύστημα πυρόσβεσης με πετρελαιοκίνητη αντλία αλλά και ηλεκτροκίνητη αντλία στην περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Ενεργοποίηση της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που είναι πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη. Έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση φωτιάς τόσο από εσωτερικές εκπαιδεύσεις όσο και με εκπαίδευση παρουσία Αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- Ενεργοποίηση Ομάδας Α' Βοηθειών
- Εκπαίδευση εργαζομένων στην υλοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και ειδικότερα της ομάδας πυρασφάλειας και Α Βοηθειών στην αντιμετώπιση διαρροής εύφλεκτων ουσιών, κατάσβεσης φωτιάς και διάσωσης τραυματισμένων.
- Συντήρηση όλων των συστημάτων πυρασφάλειας της εγκατάστασης με τα παρελκόμενα συστήματα τους.

3. Για την πρόληψη της εκδήλωσης της φωτιάς, του περιορισμού της έκτασης της καθώς και των επιπτώσεων από την εκδήλωση της λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

- Συναγερμός στην περίπτωση φωτιάς. Ο ηχητικός και φωτεινός συναγερμός γίνεται αντιληπτός από όλους τους εργαζομένους, που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης, σε όλους τους χώρους της.
- Ενεργοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση φωτιάς και ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών.

	• Δίκτυο Πυρόσβεσης με πλήρως εξοπλισμένες Πυροσβεστικές Φωλιές και Σταθμούς Εργαλείων. • Συστήμα πυρόσβεσης με πετρελαιοκίνητη αντλία αλλά και ηλεκτροκίνητη αντλία στην περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. • Ενεργοποίηση της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που είναι πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη. Έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση φωτιάς τόσο από εσωτερικές εκπαιδεύσεις όσο και με εκπαίδευση παρουσία Αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. • Ενεργοποίηση Ομάδας Α' Βοηθειών. • Εκπαίδευση εργαζομένων στην υλοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και ειδικότερα της ομάδας πυρασφάλειας και Α Βοηθειών στην αντιμετώπιση κατάσβεσης φωτιάς και διάσωσης τραυματισμένων. • Συντήρηση όλων των συστημάτων πυρασφάλειας της εγκατάστασης με τα παρελκόμενα συστήματά τους.
2. Επιβεβαίωση στο ενδιαφερόμενο κοινό ότι υφίσταται κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να προβαίνει στις αναγκαίες επιτόπου δράσεις για την αντιμετώπιση μεγάλου ατυχήματος και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών του	1. Σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής ξυλόλης ή/και εκδήλωσης φωτιάς γίνονται οι παρακάτω ενέργειες: • Χρησιμοποιείται απορροφητικό υλικό που υπάρχει διαθέσιμο στην εγκατάσταση για να περιορίσει την εξάπλωση της ξυλόλης. • Η περιοχή αποκλείεται αμέσως και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε οχήματα, ανυψωτικά μηχανήματα ή σε τρίτους κοντά στο σημείο διαρροής. • Λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει η διαρροή στη πηγή της. • Η περιοχή καθαρίζεται διεξοδικά με νερό που οδηγείται στην δεξαμενή λυμάτων. • Συναγερμός στην περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Ο συναγερμός γίνεται αντιληπτός από όλους τους εργαζομένους, που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης, σε όλους τους χώρους της μιας και υπάρχουν φαροσειρήνες σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. • Εκτιμάται η σοβαρότητα του περιστατικού και αν εκτιμηθεί ότι η αντιμετώπιση του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στα πρώτα λεπτά αποφασίζετε η κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και η

Ενεργοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την περίπτωση φωτιάς.

- Σταματούν όλες οι λειτουργίες της εταιρείας.
 - Ενεργοποίηση της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που είναι πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη.
 - Ενεργοποίηση Ομάδας Α' Βοηθειών.
 - Προληπτική Εκκένωση της εγκατάστασης από τους εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν στην υλοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της εγκατάστασης.
 - Ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αρχικά και στη συνέχεια των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών.
 - Ειδοποίηση των γειτονικών επιχειρήσεων.
 - Συνδρομή στο έργο των αρμόδιων αρχών στην περίπτωση ενεργοποίησης των ειδικών σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης.
2. Σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής εύφλεκτου προϊόντος ή/και εκδήλωσης φωτιάς γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:
- Χρησιμοποιείται απορροφητικό υλικό που υπάρχει διαθέσιμο στην εγκατάσταση για να περιορίσει την εξάπλωση του εύφλεκτου προϊόντος.
 - Η περιοχή αποκλείεται αμέσως και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε ανυψωτικά μηχανήματα ή σε τρίτους κοντά στο σημείο διαρροής.
 - Λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει η διαρροή στη πηγή της.
 - Η περιοχή καθαρίζεται διεξοδικά με νερό που οδηγείται στην δεξαμενή λυμάτων.
 - Συναγερμός στην περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Ο συναγερμός γίνεται αντιληπτός από όλους τους εργαζόμενους, που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης, σε όλους τους χώρους της μιας και υπάρχουν φαροσειρήνες σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
 - Εκτιμάται η σοβαρότητα του περιστατικού και αν εκτιμηθεί ότι η αντιμετώπιση του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στα πρώτα λεπτά αποφασίζετε η κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και η

Ενεργοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την περίπτωση φωτιάς.

- Σταματούν όλες οι λειτουργίες της εταιρείας.
- Ενεργοποίηση της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που είναι πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη.
- Ενεργοποίηση Ομάδας Α' Βοηθειών.
- Άμεση Εκκένωση της εγκατάστασης από τους εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν στην υλοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της εγκατάστασης.
- Ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αρχικά και στη συνέχεια των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών.
- Ειδοποίηση των γειτονικών επιχειρήσεων και ειδικότερα της εγκατάστασης ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΑΕ, αν και δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι υποδομές της.
- Συνδρομή στο έργο των αρμόδιων αρχών στην περίπτωση ενεργοποίησης των ειδικών σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης.

3. Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

- Συναγερμός στην περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Ο συναγερμός γίνεται αντιληπτός από όλους τους εργαζόμενους, που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης, σε όλους τους χώρους της μιας και υπάρχουν φαροσειρήνες σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
- Εκτιμάται η σοβαρότητα του περιστατικού και αν εκτιμηθεί ότι η αντιμετώπιση του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στα πρώτα λεπτά αποφασίζετε η κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και η Ενεργοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την περίπτωση φωτιάς.
- Σταματούν όλες οι λειτουργίες της εταιρείας.
- Ενεργοποίηση της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που είναι πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη.
- Ενεργοποίηση Ομάδας Α' Βοηθειών.
- Άμεση Εκκένωση της εγκατάστασης από τους εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν στην υλοποίηση του

	<i>Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της εγκατάστασης.</i> <i>Ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αρχικά και στη συνέχεια των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών.</i> <i>Ειδοποίηση των γειτονικών επιχειρήσεων.</i> <i>Συνδρομή στο έργο των αρμόδιων αρχών στην περίπτωση ενεργοποίησης των ειδικών σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης.</i>
3. Κατάλληλες πληροφορίες από το εγκεκριμένο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ και την κάθε επικαιροποίησή του, συμπεριλαμβανομένων σχετικών συστάσεων και οδηγιών.	<i>Δεν έχει ακόμη καταρτιστεί εξωτερικά σχέδιο έκτακτης ανάγκης</i>
4. Θα μπορούσε ένα μεγάλο ατύχημα στην εγκατάσταση να επηρεάσει άλλο Κράτος-Μέλος της ΕΕ	<i>ΟΧΙ</i>
II. Πληροφόρηση του κοινού σχετικά με εγκαταστάσεις οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III)	

Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η ηλεκτρονική πρόσβαση στην πληροφορία ούτως ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερώνεται σχετικά με τις εγκαταστάσεις SEVESO (εγκαταστάσεις υπαγόμενες στην Οδηγία SEVESO III) στην περιοχή του.

Η πληροφόρηση σχετίζεται με τις εγκαταστάσεις εν λειτουργία οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β'/17-02-2016) (εγκαταστάσεις SEVESO) λόγω της ύπαρξης εντός αυτών επικίνδυνων ουσιών σε ποσότητες μεγαλύτερες ή ίσες από καθορισμένες στην ανωτέρω ΚΥΑ οριακές τιμές. Η πληροφόρηση εστιάζει στον τύπο της εγκατάστασης και στα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της πιθανότητας πρόκλησης ενός μεγάλου ατυχήματος σε αυτήν.

Δεδομένου ότι οι ουσίες χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις SEVESO είναι επικίνδυνες, οι εγκαταστάσεις αυτές υπάγονται υποχρεούνται αυστηρά στη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους με τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των μεγάλων ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλου σχεδιασμού της μονάδας ελέγχου των διεργασιών, περιοριστικών μέτρων και αποτελεσματικών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.

Επισπεύδουσα αρχή για την εφαρμογή της οδηγίας SEVESO III αποτελεί η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ανάλογα με τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών εντός των εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III, υπάρχουν δύο τύποι εγκαταστάσεων, οι εγκαταστάσεις «ανώτερης» και οι εγκαταστάσεις «κατώτερης» βαθμίδας, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι για αυτές τίθενται μέσω της ΚΥΑ 172058/2016 πρόσθετες απαιτήσεις.