



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 7ο

«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,625 MWe, στη θέση πηγές Νησίου της Τ.Κ. Νησίου, Δ. Έδεσσας, Π.Ε. Πέλλας της εταιρείας "Υδατοδυναμική Ενεργειακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ"»

Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/ 13-03-2025

Αριθμ. Απόφασης 18 / 2025

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Μαρτίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 3η τακτική συνεδρίαση του έτους 2025 της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 173221(175)/07-03-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Αβραμίδη Ευστάθιου, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 7 Μαρτίου 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα δέκα τρία (13) από τα δέκα πέντε (15) τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αβραμίδης Ευστάθιος-Πρόεδρος 2. Θεόδωρος Αγγελίδης (τακτικό μέλος) 3. Αριστείδης Καμπανός (τακτικό μέλος) 4. Παρασκευή Κουρτίδου (τακτικό μέλος) 5. Αθανάσιος Μπέγκας (τακτικό μέλος) 6. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα (τακτικό μέλος) 7. Άννα Τζήκα (τακτικό μέλος) 8. Μαγδαληνή Φιλιππιάδου (τακτικό μέλος) 9. Σιμέλα Κυριακίδου (τακτικό μέλος) 10. Θωμάς Χατζηηλιάδης (τακτικό μέλος) 11. Φώτιος Φωτιάδης –(Αντιπρόεδρος) 12. Φώτιος Χατζόγλου (τακτικό μέλος) 13. Δήμος Κυριλίδης (τακτικό μέλος)	1.Ιωάννης Κουφίδης (τακτικό μέλος) 2.Ερμούλη Σαραντίδου (τακτικό μέλος)
---	--

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Κουκίδου Ηρώ, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης: **«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,625 MWe, στη θέση πηγές Νησίου της Τ.Κ. Νησίου, Δ. Έδεσσας, Π.Ε. Πέλλας της εταιρείας "Υδατοδυναμική Ενεργειακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ"»** και έθεσε υπόψη την αρ.

πρωτ. οικ.92241/446/05-02-2025 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

“ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α'160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κлиматικής Αλλαγής».
4. Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α'60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
5. Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β'1495), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β'415) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, “Περί διατήρησης των άγριων πτηνών”, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ» και «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης ...».
6. Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ Β'2471). «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ Β'439) και όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ Β' 841) 24-02-2022 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β'2471).
7. Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β'45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κлиматικής Αλλαγής υπ' αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
8. Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β'1909) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός» και οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ Β'1016)».
9. Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201Α/20-11-87) Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις
10. Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/27-06-2006) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις.
11. 107100/29-8-2006 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων Α.Π.Ε
12. Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 (ΦΕΚ 1153Β/10-7-2007) Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
13. ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αιεφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.
14. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
15. Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α'226), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 81320 και 77909 από 1-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ Β'4302). «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Υπ' αριθ. ΓΠΚΜ οικ. 71/08-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6ΓΓ07ΛΛ-ΩΟΒ) «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. .
17. Υπ' αριθ. οικ. 17255(397)11-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 148/Β') «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
18. Υπ' αριθ. ΠΚΜ οικ. 415109(2297)/12-06 -2024 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.» (ΑΔΑ: 9ΗΤ77ΛΛ-ΘΙΥ).
19. Υπ' αριθ. 169/2019/ Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Σύσταση και εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

20. Υπ' αριθ. 309(2)/02-01-2025 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά το έργο «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 0,496MW στις πηγές Νησιού, ΤΚ Νησιού, Δήμου Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της εταιρίας «Υδατοδυναμική Ενεργειακή Μ.Ι.ΚΕ». Το έργο είχε λάβει βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ με αριθμ. ΒΕΒ-005667/2023, μετά από υπ' αριθμ. ειδ. πρωτ. Ρ.Α.Α.Ε.Υ. Γ-015094/10-02-2023 αίτηση, της εταιρείας με την επωνυμία/δ.τ. «ΥΔΑΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε / », μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,496MW.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. πρωτ. Ρ.Α.Α.Ε.Υ. Ι-351641/06.06.2023 (ΤΡ-03649) αίτηση της Εταιρείας για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 005667/2023 Βεβαίωσης Παραγωγού ως προς την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος και της μέγιστης ισχύος παραγωγής του ΜΥΗΕ από 0,496MW σε 0,625MW λόγω αλλαγής του Η/Μ εξοπλισμού, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 916/2023 απόφαση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΕ, με αριθμ. Πρωτ.: Ο-105215 / 28-9-2023 και ΑΔΑ:6ΒΓ2ΙΔΞ-ΘΡΑ.

Συνοπτικά το έργο συνίσταται σε μια εγκατάσταση εκμετάλλευσης της διαθέσιμης παροχής (run-of-river), χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης του νερού, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση της πτώσης των 121 μέτρων (+1.50m το ύψος του τοιχείου ανάσχεσης), που δημιουργείται τοπικά. Ο ΜΥΗΣ θα εκμεταλλεύεται μήκος κοίτης του ρέματος 1305 m.

Η θέση υδροληψίας του εξεταζόμενου έργου, ανήκει στην υδρολογική λεκάνη του π. Εδεσσαίου (Βόδας). Το σύμπλεγμα των πηγών που συλλογικά αναφέρεται εδώ ως «πηγή Νησιού» βρίσκεται σε υψόμετρο 800 m περίπου και εκφορτίζονται εντός διάσπαρτου δικτύου από ορεινές μισγάγγειες που σχηματίζουν υδατόρεμα το οποίο διέρχεται από τον οικισμό Νησιού για να καταλήξει στην λίμνη Άγρα.

Ο σταθμός θα αποτελείται από διάταξη υδροληψίας τοποθετημένη σε υψόμετρο 611 m, από αγωγό προσαγωγής του νερού διαμέτρου Φ800, συνολικού μήκους 1514,77 m, ο οποίος θα οδεύσει προς το μηχανοστάσιο του σταθμού παραγωγής στο υψόμετρο 490 m και κτίριο στο οποίο θα στεγάζεται ο Η/Μ εξοπλισμός του έργου.

Η επιστροφή των υδάτων μετά την παραγωγική διαδικασία, στον φυσικό αποδέκτη, θα γίνει μέσω τσιμεντένιας κλειστής υπόγειας διώρυγας, που θα ξεκινά από την έξοδο του στροβίλου και μέχρι τον πλησιέστερο αποδέκτη.

Σε κανένα σημείο δεν υπάρχει νέα διάνοιξη οδού, αφού όλο το μήκος του αγωγού κινείται επί του υφιστάμενου δικτύου και τα έργα της υδροληψίας, θα γίνουν παραπλευρώς ασφαλτοστρωμένου ή χαλικοστρωμένου δρόμου.

Σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΔΔΗΕ. Η απόσταση του μηχανοστασίου του ΜΥΗΣ από την πλησιέστερη υφιστάμενη γραμμή Μ.Τ. είναι 250 m, καθώς υπάρχει δίκτυο μέσης τάσης στον οικισμό Νησιού.

Οι συντεταγμένες υδροληψίας και εγκατάστασης είναι:

ΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ Ε.Γ.Σ.Α ¹ 87	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ, φ	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ, λ
A	Υδροληψία	325359 4521695	40° 49' 49.1225"	21° 55' 50.1895"
B	Εγκατάσταση	325600 4520501	40° 49' 10.6102"	21° 56' 01.6741"

Ο χώρος εγκατάστασης της υδροληψίας βρίσκεται περίπου:

- 550m βόρεια του οικισμού Νησί
- 2670m νοτιοδυτική του οικισμού Καρυδιά
- 3410m βορειοανατολικά του οικισμού Βρυτά
- 7000m δυτικά του οικισμού Παναγίτσα

Ο χώρος εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής του υπό εξέταση ΜΥΗΕ βρίσκεται σε απόσταση ~ 1200m νοτιοανατολικά της υδροληψίας και περίπου:

- 165m νοτιοδυτικά του οικισμού Νησί
- 3310m νοτιοδυτικά του οικισμού Καρυδιά
- 243m βορειοανατολικά του οικισμού Βρυτά
- 7660m νοτιοανατολικά του οικισμού Παναγίτσα

Ο δασικός χάρτης της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας, κυρώθηκε μερικώς με την υπ' αρ. 358329/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΓΣ4653Π8-ΚΛΤ) απόφαση θεώρησης προς κύρωση δασικού χάρτη της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε το θεματικό περιεχόμενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του εν θέματι δασικού χάρτη, αριθμ. 372019 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ ΦΕΚ756/Δ'/2-11-2022.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

26^{ης} Οκτωβρίου 64^ς, ΤΚ 546 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319305 – E-mail : persymb@pkm.gov.gr

Σύμφωνα με αυτόν, η θέση της υδροληψίας, φέρει χαρακτήρα ΔΔ, ήτοι Δασική το 1945 δασική και τώρα, ενώ η θέση του σταθμού παραγωγής, είναι σε έκταση που φύτευται δασοοικονομική καλλιέργεια έχει χαρακτήρα ΑΑ, Η όδευση του αγωγού, κινείται εξολοκλήρου επί υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου δρόμου, που διέρχεται και εντός του οικισμού και επί δημοτικού χωματόδρομου, έως την προσέγγιση της θέσης κατασκευής του σταθμού (η πορεία του αγωγού εντός του οικισμού, δεν υπόκειται σε απόδοση χαρακτηρισμού).

Η θέση υδροληψίας βρίσκεται εντός ορίων της περιοχής Natura GR1240008 «ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ» (ΖΕΠ). Η θέση του σταθμού παραγωγής βρίσκεται εντός ορίων των περιοχών Natura GR1240004 «ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ» (ΕΖΔ) και GR1240006 «ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑ ΑΓΡΑ» (ΖΕΠ). Ο αγωγός κινείται εντός των ορίων των προαναφερόμενων περιοχών, ενώ βόρεια της θέσης υδροληψίας και σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. διέρχεται η οριογραμμή της περιοχής Natura GR1240001 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ» (ΕΖΔ).

Σύμφωνα με την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β'/10.08.2016) το έργο ανήκει στην 10η Ομάδα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατατάσσεται στα Υδροηλεκτρικά έργα (α/α: 8), και στην υποκατηγορία Α2 λόγω των χαρακτηριστικών του.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21. (ΦΕΚ 1048Β/04.04.2012), οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί ισχύος μικρότερης ή ίσης των 15MW είναι μη οχλούσες δραστηριότητες (α/α 303).

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ). Το έργο δεν χωροθετείται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή ζώνης προστασίας αρχαιολογικού χώρου και δεν βλάπτει σε καμία περίπτωση κανένα αρχαιολογικό χώρο ή μνημείο. Τέλος, το υπό μελέτη ΜΥΗΕ χωροθετείται εκτός περιοχών αποκλεισμού και ζωνών ασυμβατότητας, όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 6 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣ&ΑΑ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (ΦΕΚ 2464 Β703- 12-2008).

Συνοπτικά τα βασικά στοιχεία του έργου είναι:

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΘΕΣΗ	Τ.Κ. Νησιού (θέση πηγές Νησιού), Δ. Έδεσσας, Π.Ε. Πέλλας
ΡΕΜΑ	Ρέμα Νησιού
ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ	Η υδροληψία είναι η κατάλληλη για ΜΥΗΣ εκμετάλλευσης της διαθέσιμης παροχής (run- of- river) που δεν απαιτούν δεξαμενές αποθήκευσης του νερού. Τοιχείο ανάσχεσης ύψους 1,50 m και πλάτους 4,00 m Το απόλυτο υψόμετρο στην στέψη, ανέρχεται σε 611+1,50=612,50m Δεξαμενή φόρτισης και καθίζησης εμβαδού 35,00 m ² και όγκου 140,00 m ³ .
ΑΓΩΓΟΣ ΠΙΕΣΗΣ	Χαλύβδινος υπόγειος αγωγός Φ800 για μήκος 1.514,77m
ΕΡΓΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Μηχανοστάσιο διαστάσεων 13,15 X 10,30 X 7,00 m τοποθετείται σε υψόμετρο 491m. Πρόκειται για μονώροφο κτίριο κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Από το μηχανοστάσιο εξέρχεται το κανάλι απορροής (υδραύλακας) του νερού το οποίο οδεύει προς την κοίτη του ρέματος αφού διανύσει απόσταση μερικών μέτρων. Εντός του μηχανοστασίου θα εγκατασταθεί ένας υδροστρόβιλος τύπου PELTON οριζόντιου άξονα δύο ακροφυσίων με ισχύ στον άξονα 660KW, μία σύγχρονη γεννήτρια τάσης 400 V, 50 Hz, ισχύος 780 kVA με ισχύ στους ακροδέκτες της 625 kW, με τους ηλεκτρολογικούς πίνακες ισχύος και αυτοματισμών. Ακόμη, θα τοποθετηθεί ένας μετασχηματιστής 0,4/20 kV ισχύος 1000 kVA και ηλεκτρικά πεδία μέσης τάσης με ασφαλειοαποζεύκτη και γειωτή.
ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ	Ο καταθλιπτικός αγωγός τοποθετείται επί υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού. Σύνδεση με δίκτυο: νέα γραμμή σύνδεσης με το δίκτυο Μ.Τ. μήκους 250m
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ	Εντός δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ	0,625MWe
ΜΙΚΤΟ ΥΨΟΣ ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗΣ	123,50 m
ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗΣ	122,00 m
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,60 m ³ /sec
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	0,030 m ³ /sec

Η σημαντικότερη κατηγορία αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής είναι τα προϊόντα εκσκαφών τα οποία θα εναποθέτονται σε συγκεκριμένους χώρους προσωρινής απόθεσης. Οι χώροι αυτοί θα περιορίζονται εντός της ζώνης επέμβασης.

Οι παραγόμενες ποσότητες θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολο για επανεπίχωση των εκσκαφών, διαμορφώσεις και αποκαταστάσεις.

Κατά την λειτουργία παράγονται αμελητέες ποσότητες αποβλήτων των κάτωθι κατηγοριών:

- Αστικά υγρά απόβλητα που διοχετεύονται σε κατάλληλη σηπτική δεξαμενή
- Στερεά αστικά απόβλητα που απορρίπτονται στο δίκτυο συλλογής του δήμου
- Λιπαντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τυχόν απορριπτέες ποσότητες θα φυλάσσονται κατάλληλα και θα παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένους συλλέκτες.

Καθ' όλο το μήκος του τμήματος της φυσικής κοίτης του υδατορέματος από το οποίο εκτρέπεται το νερό θα εξασφαλίζεται η ελάχιστη οικολογική παροχή των 0.03 m³/sec

Για το έργο ΔΕΝ ΕΧΕΙ προβλεφθεί η κατασκευή ειδικής κλιμακωτής διάταξης (ιχθυόσκαλα – ιχθυοδιάδρομος) αφού σύμφωνα με τη μελέτη, είναι αδύνατη η προσέγγιση της ιχθυοπανίδας στη θέση υδροληψίας.

Δεν γίνεται αναφορά για την ύπαρξη ή μη ιχθυοπανίδας ανάντη της υδροληψίας του έργου καθώς και σημειακά καθόλο το μήκος του ρέματος, όπως και στα ομαλότερα χαμηλά του σημεία του. Τέλος γίνεται αόριστα αναφορά για ύπαρξη πληθυσμών καραβίδας στα νερά της ευρύτερης περιοχής

Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. του θέματος, κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας:

1. Το αριθ. 143/30-01-2025 έγγραφο της ΔΕΥΑ Έδεσσας σύμφωνα με το οποίο από τις πηγές "Ισβιρέκα" υδροδοτούνται με άδεια χρήσης νερού οι οικισμοί Νησίου (45.750m³/έτος), Άγρα (96.000m³/έτος), Μεσημερίου(84.000m³/έτος) και Βρυττών(49.000m³/έτος)....**και καταλήγει...."Η εγκατάσταση του υδροηλεκτρικού έργου κατάντη των υδροληψιών σε γενικές γραμμές δεν επηρεάζει την υδροδότηση των ανωτέρω οικισμών. Ωστόσο επειδή δεν είναι σαφής η θέση του έργου αλλά ούτε και οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν και πιθανόν να επηρεάσουν τις υδροληψίες ή τα δίκτυα, δεν είμαστε σε θέση να εκφέρουμε άποψη για την υλοποίηση του έργου."**

2. Το αριθ. 152ΕΞ/31-01-2025 έγγραφο του Δήμου Έδεσσας σύμφωνα με το οποίο εκφράζεται....**"εκφράζουμε την ανησυχία μας για την αρνητική επιρροή του υπό μελέτη έργου ως προς τα αρδευτικά και υδρευτικά δίκτυα της υπό μελέτη περιοχής."**

Μολαταύτα και δεδομένου ότι πέραν της υδροδότησης των ανωτέρω αναφερόμενων οικισμών, από τις πηγές Νησίου αρδεύεται το μεγαλύτερο τμήμα του αγροκτήματος του με δεινδρώδης καλλιέργειες(Κερασιές) και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις της παροχής των πηγών αλλά υπολογισμός αυτής με βάση τις βροχοπτώσεις της περιοχής, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα των χαρακτηριστικών με τα οποία έγινε ο υπολογισμός του έργου επισημαίνοντας επιπρόσθετα και το γεγονός ότι σε κανένα σημείο της μελέτης δεν γίνεται αναφορά στις υφιστάμενες χρήσεις που σαφέστατα επηρεάζουν τη λειτουργία του υπό μελέτη έργου..

Έτσι ενδεχομένως μετά την κάλυψη των υδρευτικών και των αρδευτικών αναγκών το έργο στην καλύτερη περίπτωση να πρέπει να λειτουργεί εκτός αρδευτικής περιόδου δηλαδή από 1/5 έως 30/9 και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της ιχθυοπανίδας του ρέματος.

Προκειμένου να διασφαλιστούν τα παραπάνω απαιτούνται ενδελεχείς μετρήσεις της παροχής των πηγών και αποτύπωση της πραγματικής ποσότητας κατά χρήση αλλά και έρευνα πεδίου αναφορικά με την σύνθεση της ιχθυοπανίδας του ρέματος

Β) Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. που μας απεστάλη και ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε επί της διαβιβασθείσας ΜΠΕ διότι διαπιστώνονται σε αυτή ουσιώδεις ελλείψεις σε ότι αφορά το αντικείμενο αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, όπως αυτές (ελλείψεις) παρατίθενται στο σημείο 4 του παρόντος"

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος τοποθετήθηκε αρνητικά επί του θέματος τονίζοντας την κάθετη αντίθεση της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίηση του έργου. Ενημέρωσε τα μέλη για την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”

β) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016),

γ το άρθρο 164 “Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου” και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

δ) την υπ’ αριθμ. 21/15-02-2024 (ΑΔΑ: Ρ0Ν97ΛΛ-ΗΛΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύσταση επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτές.”,

ε) την υπ’ αριθμ. 22/15-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΣΦ7ΛΛ-9ΕΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10 με τον ορισμό Προέδρου και των μελών τους από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και την 53/12-04-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 22/15-02-2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας» με Α.Δ.Α.: Ψ3ΗΛ7ΛΛ-32Β.

στ) την υπ’ αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,

ζ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η) Την εγκύκλιο 36/15-1-2024 (Α.Δ.Α.: Ψ2Τ146ΜΤΛ6-Ε6Φ) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη «Περιφερειακή περίοδο 2024-2028»

θ) την υπ. αριθμ. 1/01-03-2024 (Α.Δ.Α. ΨΔΤΣ7ΛΛ-53Θ) απόφαση περί “Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164 & 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.” .

ι) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”.

Αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,625 ΜWe, στη θέση πηγές Νησίου της Τ.Κ. Νησίου, Δ. Έδεσσας, Π.Ε. Πέλλας της εταιρείας “Υδατοδυναμική Ενεργειακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ”.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αβραμίδης Ευστάθιος

Η Γραμματέας