

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έκτακτος Μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και της μονάδας απόσμισης της μονάδας rendering της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ, δραστηριότητα για την οποία έχει εκδοθεί η με Α.Π.: 117897/29-8-2023 Α.Ε.Π.Ο. (βάσει του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 ΦΕΚ 193/Α/2021)

1. Θέμα: Έκτακτος Μερικός Περιβαλλοντικός Έλεγχος συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και της μονάδας απόσμισης της μονάδας rendering της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ

α. είδος ελέγχου: Έκτακτος Μερικός Περιβαλλοντικός Έλεγχος

β. Επωνυμία δραστηριότητας: ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ

γ. θέση της δραστηριότητας: 2ο χιλ. Επαρ. Οδού Κατερίνης-Π.Κεραμιδίου

2. Προοίμιο:

α. Νομοθεσία και βασικές κανονιστικές πράξεις

Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021)

β. σχετικές Α.Ε.Π.Ο. και Π.Π.Δ.: η με Α.Π.: 117897/29-8-2023 Α.Ε.Π.Ο.

γ. έκθεση αυτοψίας η από 16/11 έκθεση αυτοψίας (Α.Π.:790901/2907/20-11-2023 της υπηρεσίας)

δ. τυχόν πρακτικά δειγματοληψίας: το από 16/11/2023 πρακτικό (Α.Π.: 791030/2908/20-11-2023 της υπηρεσίας)

ε. τυχόν καταγγελίες ή άλλα έγγραφα που προκάλεσαν τον έλεγχο: Το με Α.Π.: 301875/37168/2-8-2023 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη (Α.Π.: 534847/1748/3-8-2023 της υπηρεσίας)

στ. κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο: **1.** Τα με Α.Π.: 528297/3820/3-8-2023, 514736/3706/3-8-2023, 503773/3601/3-8-2023, 523334/3794/3-8-2023, 523271/3793/3-8-2023, 526382/3811/3-8-2023, 526369/3810/3-8-2023, 516945/3722/3-8-2023, 520106/3758/3-8-2023 έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Πιερίας με τα οποία διαβιβάστηκαν καταγγελίες πολιτών (Α.Π.:537359/1760,537303/1759, 537257/1758, 537228/1757, 537097/1756, 537056/1755, 537009/1754, 536564/1753 αντίστοιχα της υπηρεσίας). **2.** Οι με Α.Π.:523541/1694, 528387/1710,528406/1711, 528421/1712, 528435/1713, 526809/1706, 526735/1705, 520463/1677, 518289/1673, 516963/1670, 544907/1662, 509248/1646, 500837/1618 καταγγελίες που κατατέθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

ζ. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου και η κλήση σε απολογία:

Η με Α.Π.: 22550/51/11-1-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ Πιερίας και το με Α.Π.: 22550/51/11-1-2024 διαβιβαστικό αυτής

η. Το απολογητικό υπόμνημα: Η από 24/1/2024 επιστολή της εταιρείας για παράταση υποβολής απόψεων (Α.Π.: 61488/187/25-1-2024 της υπηρεσίας) και οι από 8/2/2024, 14/2/2024 (συμπληρωματικά στοιχεία) και 19/2/2024 (συμπληρωματικά στοιχεία) εμπρόθεσμες καταθέσεις απόψεων (Α.Π.: 101720/331/08-02-2024, 125863/408/19-2-2024 της υπηρεσίας)

3. Στοιχεία ελέγχου

α. ημερομηνία ελέγχου: 16/11/2023

β. ονοματεπώνυμα επιθεωρητών που διενήργησαν αυτοψία: Έλεγχος Κ.Ε.Π.ΠΕ., Δομνίκη Καράντζιου, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Αικατερίνη Κελεπούρη, υπάλληλος του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και ο Μιχαήλ Κακάνης υπάλληλος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής.

Η με Α.Π.: οικ.372486/1158/8-6-2023 Απόφαση Συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Πιερίας

γ. Επωνυμία φορέα και είδος δραστηριότητας, όνομα υπεύθυνου: ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΑΒΕΕ, Ευάγγελος Στόγιας

χώρος επιθεώρησης: μονάδα επεξεργασίας υγρών λυμάτων και μονάδα απόσμισης της μονάδας rendering

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ (βάσει της Υ.Α. 16675/165/ΦΕΚ 776/Β/2022)

Με βάση το απολογητικό υπόμνημα προκύπτουν τα κάτωθι:

- Κατατέθηκαν αποτελέσματα μετρήσεων αερίων και αιωρούμενων σωματιδίων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 13/2/2024 και των οσμών στις 15/11/2023 από το εργαστήριο ENVIA Α.Ε.. Τα δείγματα λήφθηκαν στην έξοδο σε Μονάδα θερμικής αδρανοποίησης (Rendering) μετά από την πλυντηρίδα και σε επιλεγμένα σημεία περιμετρικά του οικοπέδου εγκατάστασης της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ στην Κατερίνη την Τρίτη 13/02/2024. Οι τιμές των παραμέτρων που ελέγχθηκαν είναι εντός ορίων. Δεν υπάρχει παράβαση.
- Κατατέθηκαν αποτελέσματα μετρήσεων επεξεργασμένων λυμάτων του τελευταίου τετραμήνου, Οκτώβριος-Δεκέμβριος. Από τις αναλύσεις προκύπτει υπέρβαση στην τιμή της παραμέτρου κοπρανώδη κολοβακτηρίδια στη μέτρηση της 29/9/2023. Η τιμή αυτή ήταν η μοναδική που ήταν εκτός ορίου και δεν λαμβάνεται υπόψη καθώς στο σύνολο των αναλύσεων είναι κάτω από τα αποδεκτά όρια. Δεν ελέγχθηκε η τιμή των χλωριούχων ιόντων, στα οποία το ΚΕΠΠΕ διαπίστωσε υπέρβαση ποσοστού 60.300%, ούτε και ολικού αζώτου όπου διαπιστώθηκε από το ΚΕΠΠΕ υπέρβαση 576%. Όλες οι άλλες παράμετροι είναι εντός των ορίων. Αναλυτικά βάσει του Πίνακα 1 της αναφερόμενης Υ.Α. **κατατάσσεται στη μικρή κατηγορία, χαμηλή παράβαση.**
- Κατατέθηκαν στοιχεία του παροχόμετρου της εισόδου της μονάδας βιολογικού καθαρισμού από 2/10/2023 έως 30/1/2023. Οι τιμές της ποσότητας των εισερχομένων λυμάτων στη μονάδα είναι εντός του αδειοδοτημένου ορίου 120.000κ.μ./ημέρα.

5. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Ορίζεται ΠΔΕ χρονοδιαγράμματος ενός **εξαμήνου**. Στο χρονικό αυτό διάστημα η ελεγχόμενη εταιρεία, οφείλει:

1. Να εντάξει την παρακολούθηση της παραμέτρου χλωριούχων ιόντων και ολικού αζώτου στις μετρήσεις των δειγμάτων που λαμβάνει από την έξοδο της μονάδας βιολογικού καθαρισμού.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των έξι μηνών, ο ελεγχόμενος οφείλει να υποβάλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Ακολούθως θα γίνει επανέλεγχος της μονάδας βιολογικού καθαρισμού προκειμένου να γίνει επαλήθευση της συμμόρφωσης.

Τα μέλη του ΚΕΠΠΕ που διενήργησαν τον διοικητικό έλεγχο

(η με Α.Π.: 881505/3227/21-12-2023 Απόφαση Συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας)

Δομνίκη Καραντζίου

Διονυσία Κουμορτζή

Μιχαήλ Κακάνης