



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 7ο

«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 26,25MW στη θέση «Μενοίκιο», διάνοιξη νέων και βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης καθώς και κατασκευή υπόγειας γραμμής διασύνδεσης μέσης τάσης από την εταιρεία «SSE Renewables Hellas M.A.E.» στους Δήμους Σερρών, Εμμανουήλ Παππά και Προσοτσάνης των Π.Ε. Σερρών και Δράμας των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»

Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/ 27-08-2025

Αριθμ. Απόφασης 73 / 2025

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 27 Αυγούστου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 10η τακτική συνεδρίαση του έτους 2025 της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 611915 (619) /22-08-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Αβραμίδη Ευστάθιου, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 22 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν δεκατέσσερα (14) από τα δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αβραμίδης Ευστάθιος-Πρόεδρος 2. Θεόδωρος Αγγελίδης (τακτικό μέλος) 3. Αριστείδης Καμπανός (τακτικό μέλος) 4. Παρασκευή Κουρτίδου (τακτικό μέλος) 5. Αθανάσιος Μπένγκας (τακτικό μέλος) 6. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα (τακτικό μέλος) 7. Άννα Τζήκα (τακτικό μέλος) 8. Μαγδαληνή Φιλιππιάδου (τακτικό μέλος) 9. Σιμέλα Κυριακίδου (τακτικό μέλος) 10. Θωμάς Χατζηηλιάδης (τακτικό μέλος) 11. Φώτιος Φωτιάδης –(Αντιπρόεδρος) 12. Ερμούλη Σαραντίδου (τακτικό μέλος) 13. Φώτιος Χατζόγλου (τακτικό μέλος) 14. Δήμος Κυριλίδης (τακτικό μέλος)	1.Ιωάννης Κουφίδης (τακτικό μέλος)
--	--

Χρή γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Κουκίδου Ηρώ, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης: **«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της κατασκευής και**

λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 26,25MW στη θέση «Μενοίκιο», διάνοιξη νέων και βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης καθώς και κατασκευή υπόγειας γραμμής διασύνδεσης μέσης τάσης από την εταιρεία «SSE Renewables Hellas M.A.E.» στους Δήμους Σερρών, Εμμανουήλ Παππά και Προσοτσάνης των Π.Ε. Σερρών και Δράμας των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» και έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. οικ. 563511(2794)/30-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)/ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1. Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α') με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Π.Δ. 133/23.12.2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010/τ.Α') με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την αριθ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 4302/30.12.2016/τ.Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει.

3. Αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Αριθμ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (ΦΕΚ 148/11.1.2024/τ.Β') απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”».

5. Αριθμ. οικ. 63853(60)/25.1.2024 (ΦΕΚ 717/31.1.2024/τ.Β') απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

6. Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α') με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Ν. 3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α') με θέμα «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

8. Ν. 3468/27.6.2006 (ΦΕΚ 129/27.6.2006/τ.Α') με θέμα «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.

9. Αριθμ. 49828/12.11.2008 (ΦΕΚ 2464/3.12.2008/τ.Β') απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».

10. Ν. 3851/4.6.2010 (ΦΕΚ 85/4.6.2010/τ.Α') με θέμα «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

11. Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011/τ.Α') με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (ΦΕΚ 1048/4.4.2012/τ.Β') με θέμα «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 1649/45/14.1.2014 (ΦΕΚ 45/15.1.2014/τ.Β') με θέμα «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

14. Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/10.8.2016/τ.Β') με θέμα «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63951/4418/12.6.2024 (ΦΕΚ 3867/3.7.2024/τ.Β') με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β' 2471) υπουργικής απόφασης, για την εκ νέου κατάταξη των έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στην ξηρά και έργων ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά στις κατηγορίες και υποκατηγορίες του ν. 4014/2011» και ισχύει.

15. Ν. 4685/7.5.2020 (ΦΕΚ 92/7.5.2020/τ.Α') με θέμα «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

16. Αριθμ. ΒΕΒ-2587/2021/7.5.2021 (ΑΔΑ: 6ΤΩ5ΙΔΞ-ΓΟΓ) βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ με θέμα «Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 30 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 30 MW στη θέση ΜΕΝΟΙΚΙΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία "SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δ.τ. "SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ΑΕ". (ΑΔ-07587)» και διάρκεια ισχύος 25έτη.

17. Αριθμ. 998/2021/30.11.2021 (ΑΔΑ: ΩΝΥΚΙΔΞ-12Α) απόφαση Προέδρου της ΡΑΕ με θέμα «Για την μεταβίβαση της υπ' αριθ. 2587/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07587), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 30,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 30,0 MW στη θέση ΜΕΝΟΙΚΙΟ, των Δημοτικών Ενότητων ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ και ΣΕΡΡΩΝ, των Δήμων ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ και ΣΕΡΡΩΝ, των Περιφερειακών Ενότητων ΣΕΡΡΩΝ και ΔΡΑΜΑΣ, των Περιφερειών ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία "SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δ.τ. "SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY Μ.Α.Ε."».

18. Αριθ. πρωτ. 813714(5372)πε/15.2.2023 έντυπο Δ9 της υπηρεσίας μας με θέμα «"Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30MW" της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΥΡΣΑΝΑ ΜΑΕ" που προτείνεται να κατασκευαστεί στη θέση "Μενοίκιο", Δ. Εμμανουήλ Παππά, Προσοτσάνης και Σερρών, Π.Ε. Σερρών και Δράμας, Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕΤ: 2210849929) Φορέας δραστηριότητας: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΥΡΣΑΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΥΡΣΑΝΑ Μ.Α.Ε.)».

19. Αριθ. πρωτ. 81632/23.7.2024 (ΑΔΑ: 9ΗΩ6ΟΡ1Υ-Θ9Φ) απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Διακοπή της Διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου "Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW" της εταιρείας με την επωνυμία "SSE Renewables Hellas ΜΑΕ", το οποίο προτείνεται να κατασκευαστεί στη θέση «Μενοίκιο», Δήμων Εμμανουήλ Παππά, Προσοτσάνης και Σερρών, Π.Ε. Σερρών και Δράμας, των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΠΕΤ: 2210849929)».

20. Αριθμ. 006080/2024/6.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΡΠΙΔΞ-850) απόφαση αντιπροέδρου κλάδου ενέργειας της ΡΑΑΕΥ με θέμα «Για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2587/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-07587), όπως ισχύει, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΙΟΛΙΚΑ εγκατεστημένης ισχύος 30.0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 30.0 MW, στη θέση ΜΕΝΟΙΚΙΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία "SSE RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"».

21. Αριθμ. 006587/2025/17.3.2025 (ΑΔΑ: Ψ1ΩΑΙΔΞ-ΨΑΠ) απόφαση αντιπροέδρου κλάδου ενέργειας της ΡΑΑΕΥ με θέμα «Για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2587/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-07587), όπως ισχύει, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΙΟΛΙΚΑ εγκατεστημένης ισχύος 26.25 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 26.25 MW, στη θέση ΜΕΝΟΙΚΙΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία "SSE RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"».

22. Αριθ. πρωτ. 289295(268)/22.4.2025 έγγραφό σας, με το οποίο διαβιβάσατε την σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση και ζητήσατε να προβούμε σε εισήγηση όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος.

23. Αποδεικτικό ανάρτησης με ημερομηνία 28.4.2025, με το οποίο αναρτήσαμε στον πίνακα ανακοινώσεων την ανακοίνωση – πρόσκληση που διαβιβάσατε με το (22) σχετικό έγγραφο.

24. Αριθ. πρωτ. 289672(1403)/29.4.2025 έγγραφό μας, με το οποίο σας αποστείλαμε το (23) σχετικό αποδεικτικό ανάρτησης.

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Περιγραφή Έργου.

1.1. Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 26,25MW στη θέση «Μενοίκιο», διάνοιξη νέων και βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης καθώς και κατασκευή υπόγειας γραμμής διασύνδεσης μέσης τάσης από την εταιρεία «SSE Renewables Hellas Μ.Α.Ε.» στους Δήμους Σερρών, Εμμανουήλ Παππά και Προσοτσάνης των Π.Ε. Σερρών και Δράμας των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

26^{ης} Οκτωβρίου 64^ς, ΤΚ 546 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319305 – E-mail : persymb@pkm.gov.gr

1.2. Ο ΑΣΠΗΕ θα εγκατασταθεί σε 4 πολύγωνα συνολικού εμβαδού 2.732.435m² στο όρος «Μενοίκιο» (ενδεικτικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87 Χ=478605 και Υ=4559227). Οι ανεμογεννήτριες θα εγκατασταθούν σε επιμήκεις ράχες με ομαλό ανάγλυφο και υψόμετρο από 1.800m έως 1.950m. Ο πλησιέστερος οικισμός από ανεμογεννήτρια του ΑΣΠΗΕ είναι η Μικρόπολη (Π.Ε. Δράμας) σε απόσταση 4.790m.

1.3. Ο ΑΣΠΗΕ θα περιλαμβάνει:

- 10 ανεμογεννήτριες τύπου «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY (SGRE) G114-2,625» με ισχύ 2,625MW έκαστη. Οι ανεμογεννήτριες θα έχουν:

α) Δρομέα με διάμετρο 114m που θα αποτελείται από 3 πτερύγια μήκους 56m κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, ενισχυμένο εποξικό fiberglass και μέταλλο. Η κλίση των πτερυγίων (pitch control) θα ελέγχεται από ανεξάρτητο σύστημα για κάθε πτερύγιο. Τα πτερύγια θα συνδέονται με τον άξονα της ηλεκτρογεννήτριας.

β) Άτρακτο στην οποία θα βρίσκεται ο πολλαπλασιαστής στροφών (κιβώτιο ταχυτήτων), η ηλεκτρογεννήτρια και ο μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης 690V/33.000V. Η άτρακτος θα διαθέτει σύστημα προσανεμισμού.

γ) Πυλώνα ύψους 93m κατασκευασμένο από χαλύβδινα ελάσματα. Ο πυλώνας θα έχει μεταλλική σκάλα και ανελκυστήρα για την πρόσβαση στην άτρακτο ενώ στην βάση του θα βρίσκεται η πόρτα εισόδου και ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας.

δ) Διάφορα συστήματα όπως: σύστημα πέδησης (μηχανικό φρένο στον άξονα της ηλεκτρογεννήτριας), σύστημα ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (arc), σύστημα ανίχνευσης καπνού, αντικεραυνική προστασία, σύστημα γείωσης, σύστημα πυρόσβεσης, φωτισήμανση με κατάλληλους αναλάμποντες φανούς για την ασφάλεια των πτήσεων, σύστημα αποτροπής προσκρούσεων για τα πτηνά και τα χειρόπτερα.

- Οικίσκο ελέγχου, εμβαδού 30m² (προκατασκευασμένο), όπου θα μεταφέρεται η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες. Θα διαθέτει πίνακες μέσης τάσης, σύστημα κεντρικού εποπτικού ελέγχου και τηλεπίβλεψης – τηλεχειρισμού, βοηθητικό μετασχηματιστή 33/0,4KV, αποθήκη καθώς και χώρο υγιεινής.

- Εσωτερική ηλεκτρική διασύνδεση με υπόγειες καλωδιώσεις χαμηλής και μέσης τάσης 33KV συνολικού μήκους 9km που θα τοποθετηθούν κατά μήκος δρόμων και θα συνδέουν τις ανεμογεννήτριες με τον οικίσκο ελέγχου. Θα χρησιμοποιηθούν καλώδια αλουμινίου, τύπου XLPE, διατομής 150, 240, 300, 500 και 630mm². Θα υπάρχουν δυο ανεξάρτητα κυκλώματα. Το πρώτο κύκλωμα (Ανατολικό) θα περιλαμβάνει 3 ανεμογεννήτριες οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά και στην συνέχεια με τον οικίσκο ελέγχου. Το δεύτερο κύκλωμα (Δυτικό – Νοτιοδυτικό) θα περιλαμβάνει 7 ανεμογεννήτριες.

1.4. Για την πρόσβαση στον ΑΣΠΗΕ θα γίνουν έργα οδοποιίας σε μήκος 26.450,58m που θα περιλαμβάνουν διάνοιξη νέου δρόμου μήκους 12.519,00m και βελτίωση (διαπλάτυνση) υφιστάμενου δρόμου σε μήκος 13.931,48m. Μέχρι τον οικισμό Χιονοχωρίου (Π.Ε. Σερρών) θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι δρόμοι. Μετά θα χρησιμοποιηθεί δασικός δρόμος που ξεκινάει από τον οικισμό Χιονοχωρίου. Θα γίνει νέα διάνοιξη για την παράκαμψη του οικισμού και στην συνέχεια θα γίνουν τοπικές βελτιώσεις (διαπλάτυνσεις) και νέες διανοίξεις για την προσέγγιση στην θέση εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές δασικών δρόμων Γ' κατηγορίας, στις ευθυγραμμίες το πλάτος του οδοστρώματος θα κυμανθεί στα 5m συν την τάφο αποστράγγισης των ομβρίων και η επίκλιση της οδού θα είναι 2,5% ενώ στις καμπύλες το πλάτος του οδοστρώματος θα φθάσει τα 10m για ακτίνες καμπυλότητας μεγαλύτερες των 20m και η μέγιστη επίκλιση της οδού θα είναι 4%. Ο δρόμος θα έχει μέγιστη αξονική κλίση 12-14%, θα είναι χωμάτινος και θα επιστρωθεί με κατάλληλο θραυστό υλικό. Η κλίση των πρανών του δρόμου σε επίχωμα θα είναι 2/3 και σε όρυγμα 3/1. Για την παροχέτευση των υδάτων θα κατασκευαστούν 65 σωληνωτοί οχετοί διαμέτρου D=0,80 από οπλισμένο σκυρόδεμα και 5 κιβωτοειδής οχετοί διαστάσεων 1,00x2,00m.

1.5. Για την μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ο ΑΣΠΗΕ θα διασυνδεθεί με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα κατασκευαστεί υπόγεια γραμμή μέσης τάσης 33kV μήκους 36km κατά μήκος νέων και υφιστάμενων δρόμων που θα συνδέει τον οικίσκο ελέγχου με υφιστάμενο υποσταθμό διανομής στην περιοχή των Σερρών. Η γραμμή μέσης τάσης θα αποτελείται από δυο κυκλώματα το καθένα με 3 καλώδια τύπου XLPE (υπόγειο τμήμα) και ACSR (εναέριο τμήμα) κατάλληλης διατομής. Αν απαιτηθεί θα εγκατασταθεί στον υποσταθμό νέος μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης 30/40MVA. Ο υποσταθμός θα συνδεθεί σε υφιστάμενο δίκτυο 150kV. Η πλησιέστερη γραμμή υψηλής τάσης 150KV είναι αυτή του «ΚΥΤ Φιλίππων – Δράμα – Χαρτ. Δράμας – Νευροκόπι – Σέρρες» σε απόσταση 12,5km.

1.6. Κατασκευή έργου.

- Οι κατασκευαστικές εργασίες θα διαρκέσουν 20 μήνες και θα περιλαμβάνουν:

α) Διάνοιξη νέων και βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης και κατασκευή συνοδών τεχνικών έργων.

β) Διαμόρφωση πλατειών στην θέση των ανεμογεννητριών, του οικίσκου ελέγχου και του εργοταξιακού χώρου.

γ) Κατασκευή των θεμελίων κυκλικής διατομής διαμέτρου 20m και βάθους 3m των ανεμογεννητριών.

δ) Μεταφορά, συναρμολόγηση και ανέγερση των ανεμογεννητριών με χρήση γερανών.

ε) Έργα εσωτερικής και εξωτερικής ηλεκτρικής διασύνδεσης.

στ) Έλεγχος συστημάτων, σύνδεση με το δίκτυο και δοκιμαστική λειτουργία του ΑΣΠΗΕ.

η) Έργα φυτοτεχνικής αποκατάστασης και αναδάσωσης στους χώρους επέμβασης.

- Θα χρησιμοποιηθούν: προωθητές, εκσκαφείς, διαμορφωτές – ισοπεδωτές, φορτωτές, οδοστρωτήρες, γερανοί, αεροσυμπιεστές, σφύρες, φορητά, κινητός σπαστήρας κ.α.

- Τα υλικά κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν: άμμο, χαλίκι 3Α, σκυρόδεμα, χαλύβδινος οπλισμός, πολύκλωνος αγωγός επικασιτερωμένου χαλκού, καλώδια με αγωγό αλουμινίου κ.α.

- Κατά την κατασκευή του έργου θα απασχοληθούν 40 άτομα (φύλακες, εργάτες/τεχνίτες, μηχανικοί κ.α.).

1.7. Λειτουργία έργου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

26^{ης} Οκτωβρίου 64^ς, ΤΚ 546 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319305 – E-mail : persymb@pkm.gov.gr

- Η κινητική ενέργεια των αέριων μαζών μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω του περιστρεφόμενου δρομέα της ανεμογεννήτριας και του άξονα μετάδοσης της κίνησης σε ηλεκτρογεννήτρια χαμηλής τάσης.
- Οι ανεμογεννήτριες διαθέτουν ανεμοδείκτη και ανεμόμετρο που μετρούν συνεχώς τη διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου. Ακόμα έχουν σύστημα προσανεμισμού, το οποίο ευθυγραμμίζει αυτόματα την ανεμογεννήτρια στην διεύθυνση του ανέμου, και σύστημα ελέγχου της γωνίας προσβολής των πτερυγίων. Οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν ως εξής:
 - α) Η ανεμογεννήτρια εκκινεί αυτόματα όταν η μέση ταχύτητα του ανέμου είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα εκκίνησης (3m/sec) με απεμπλοκή του μηχανικού φρένου.
 - β) Όταν ο ρότορας ξεπεράσει την ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής η ανεμογεννήτρια θα αρχίσει να παράγει ενέργεια.
 - γ) Η ανεμογεννήτρια με την βοήθεια του συστήματος προσανεμισμού και του συστήματος ελέγχου της γωνίας προσβολής των πτερυγίων προσαρμόζονται συνεχώς στις ανεμολογικές συνθήκες ώστε να βελτιστοποιείται η ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς, η οποία όμως ελέγχεται για να μην ξεπεράσει την ονομαστική ισχύ της ανεμογεννήτριας.
 - δ) Όταν η μέση ταχύτητα του ανέμου φτάσει την ταχύτητα αποκοπής (21-25m/sec ανάλογα με το μοντέλο ανεμογεννήτριας) η ανεμογεννήτρια θα σταματήσει για λόγους ασφαλείας με τον δρομέα να επιβραδύνεται αρχικά αεροδυναμικά (αλλάζοντας την γωνία προσβολής των πτερυγίων) και τελικά να ακινητοποιείται με την χρήση μηχανικού φρένου.
 - ε) Η ανεμογεννήτρια θα ξεκινήσει πάλι όταν η ταχύτητα του ανέμου μειωθεί κάτω από την ταχύτητα αποκοπής.
- Η λειτουργία του ΑΣΠΗΕ θα είναι γενικά αυτοματοποιημένη παρόλα αυτά θα απασχοληθούν 1 με 3 άτομα με μη μόνιμη παρουσία. Επιπλέον θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για την συντήρηση:
 - α) των ανεμογεννητριών.
 - β) του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 - γ) των δρόμων πρόσβασης.
- δ) των φυτεύσεων της αποκατάστασης για 3 χρόνια (πότισμα, προστασία από την βόσκηση κλπ).
- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την λειτουργία του έργου αφορούν κυρίως τα ανταλλακτικά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
- Η ενέργεια που θα παράγεται από τον ΑΣΠΗΕ εκτιμάται σε 55.125MWh/έτος και θα διοχετεύεται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
- 1.8. Ο χρόνος ζωής του ΑΣΠΗΕ εκτιμάται σε 25χρόνια. Μετά την παύση λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ θα γίνει:
 - Αποσυναρμολόγηση και αποξήλωση του εξοπλισμού (ανεμογεννήτριες, οικίσκος ελέγχου κλπ).
 - Καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών (θεμέλια ανεμογεννητριών).
 - Αποξήλωση των καλωδίων του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 - Απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών.
 - Φυτοτεχνική αποκατάσταση χώρων επέμβασης.
- 2. Κατάταξη Έργου.
- 2.1. Περιβαλλοντική κατάταξη (σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63951/4418/12.6.2024 και ισχύει):
 - Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ): 10η Ομάδα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας», α/α 1.α «Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά», Υποκατηγορία Α2 « $5 < P$ (26,25 MW) $\leq$ 35 MW και εντός περιοχών δικτύου Natura 2000 και $L < 20$ ».
 - Γραμμές διασύνδεσης μέσης τάσης και διάνοιξη νέων και βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης: Πρόσθετες παρατηρήσεις «3. Τα επιμέρους έργα (π.χ. οδοποιία, υποθαλάσσιο ή υπόγειο ή εναέριο δίκτυο διασύνδεσης, υποσταθμοί, συστήματα αποθήκευσης κ.λπ) ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου, εκτός εάν κατατάσσονται αυτοτελώς σε υψηλότερη κατηγορία, οπότε και εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 όπως ισχύει (ήτοι το συνολικό έργο κατατάσσεται στην υψηλότερη εκ των κατηγοριών που κατατάσσονται τα επιμέρους έργα του)».
- 2.2. Βαθμός όχλησης (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει):

«Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας», α/α 303 «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ: ε. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανεμογεννήτριες», Μέση «(= 26,25 MW) > 700 kW».
- 3. Προστατευόμενες Περιοχές.
- 3.1. Το έργο βρίσκεται εντός των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000:
 - GR1260009 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου – Μενοίκιον».
 - GR1260004 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Κορυφές όρους Μενοίκιον – Όρος Κούσκουρας – Ύψωμα – Σπήλαιο Πελάδε».

Το έργο δεν βρίσκεται εντός οικότοπου προτεραιότητας.
- 3.2. Το έργο βρίσκεται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ ή Important Birds Area- IBA) GR019 «Όρος Μενοίκιο».
- 4. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργου.
- 4.1. Αέρια Απόβλητα.
 - Εκπομπή αέριων ρύπων (καυσαερίων) από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του

έργου.

- Εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) από τις εργασίες κατά την κατασκευή του έργου.
- Εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) από την κίνηση των μηχανημάτων και των οχημάτων κατά την κατασκευή του έργου.

4.2. Υγρά Απόβλητα τα οποία θα διαχειριστούν σύμφωνα με την νομοθεσία.

- Ανθρωπογενή λύματα από το εργοτάξιο κατά την κατασκευή του έργου. Θα χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες και ειδικές δεξαμενές συλλογής νερού στους προκατασκευασμένους οικίσκους που θα εκκενώνονται περιοδικά και τα λύματα θα διατίθενται σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
- Από τις οικοδομικές εργασίες κατά την κατασκευή του έργου.
- Ανθρωπογενή λύματα από τις εγκαταστάσεις υγιεινής του οικίσκου ελέγχου κατά την λειτουργία του έργου που θα απομακρύνονται περιοδικά.

4.3. Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα τα οποία θα διαχειριστούν σύμφωνα με την νομοθεσία..

- Κατά την κατασκευή του έργου, το σύνολο των εκσκαφών ανέρχεται στα 385.686,93m³ από τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για επιχώματα τα 320.611,74m³, επομένως θα προκύψει πλεόνασμα 65.075,19m³ προϊόντων εκσκαφών. Από αυτά τα 9.000m³ περίπου θα διαστρωθούν στην επιφάνεια του προσωρινού εργοταξιακού χώρου για την φυτοτεχνική του αποκατάσταση ενώ τα υπόλοιπα θα διαχειριστούν σύμφωνα με την νομοθεσία.
- Άχρηστα υλικά κατασκευής, υπολείμματα σκυροδέματος, συσκευασίες υλικών κατασκευής καθώς και απορρίμματα εργαζομένων κατά την κατασκευή του έργου.
- Παλιά ανταλλακτικά και εξοπλισμός, συσκευασίες υλικών συντήρησης και απορρίμματα εργαζομένων κατά την λειτουργία του έργου. Θα τοποθετηθούν ανοιχτοί κάδοι εντός του οικίσκου ελέγχου και κλειστού τύπου κάδοι σε επιλεγμένα σημεία του ΑΣΠΗΕ που θα αδειάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

4.4. Επικίνδυνα Απόβλητα τα οποία θα διαχειριστούν σύμφωνα με την νομοθεσία.

- Λιπαντικά έλαια, καύσιμα, υδραυλικά υγρά κ.α. από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου.
- Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες κατά την κατασκευή του έργου.
- Χρώματα και βερνίκια κατά την κατασκευή του έργου.
- Μπαταρίες και συσσωρευτές κατά την κατασκευή του έργου.
- Ελαστικά κατά την κατασκευή του έργου.
- Ρητίνες για την επισκευή των πτερυγίων των ανεμογεννητριών κατά την λειτουργία του ΑΣΠΗΕ.
- Λιπαντικά έλαια και αντιψυκτικά υγρά από τον εξοπλισμό κατά την λειτουργία του ΑΣΠΗΕ.
- Συσκευασίες με υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών, απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες κατά την λειτουργία του ΑΣΠΗΕ.
- Λαμπτήρες φθορισμού και άλλα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο κατά τη λειτουργία του ΑΣΠΗΕ.

4.5. Θόρυβος – Δονήσεις.

- Από τις εργασίες κατά την κατασκευή του έργου.
- Από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου.
- Από τις ανεμογεννήτριες κατά την λειτουργία τους.

4.6. Ακτινοβολία.

- Ηλεκτρομαγνητική μη ionίζουσα ακτινοβολία χαμηλών συχνοτήτων (50-60Hz) από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του ΑΣΠΗΕ και τις υπόγειες γραμμές μέσης τάσης κατά την λειτουργία του έργου.

4.7. Εδαφικό Ανάγλυφο.

- Αλλαγή του εδαφικού ανάγλυφου από την διάνοιξη νέων και την βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης.
- Αλλαγή του εδαφικού ανάγλυφου από την διαμόρφωση των πλατειών.
- Αλλαγή του εδαφικού ανάγλυφου από την ανέγερση των ανεμογεννητριών.

4.8. Ανάγκες Υδροδότησης. Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού θα μεταφέρονται με υδροφόρες.

- Για τη διαβροχή των χώρων εργασιών, των σωρών υλικών και των δρόμων κίνησης μηχανημάτων και οχημάτων για την καταστολή της σκόνης κατά την κατασκευή του έργου.
- Για την διαβροχή του σκυροδέματος και την συμπύκνωση του οδοστρώματος των νέων δρόμων πρόσβασης κατά την κατασκευή του έργου.
- Για τις ανάγκες των εργαζομένων (πόση, καθαριότητα).

4.9. Χρήση Ενέργειας.

- Ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο): για την λειτουργία των μηχανημάτων και την κίνηση των οχημάτων κατά την κατασκευή του έργου.
- Αιολική ενέργεια: για την λειτουργία των ανεμογεννητριών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

26^{ης} Οκτωβρίου 64^ς, ΤΚ 546 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319305 – E-mail : persymb@pkm.gov.gr

- Ηλεκτρική ενέργεια: για την λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΑΣΠΗΕ. Η απαιτούμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται στις 120.000kWh/έτος και θα καλύπτεται από την παραγόμενη ή από το δίκτυο.

5. Γνωμοδότηση

- Ο αρχικός σχεδιασμός του έργου προέβλεπε ΑΣΠΗΕ ισχύος 30MW με 15 ανεμογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη.

• Για τον αρχικό σχεδιασμό του έργου χορηγήθηκε η με αριθμ. ΒΕΒ-2587/2021/7.5.2021 βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ στην εταιρεία «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ΑΕ». Με την αριθμ. 998/2021/30.11.2021 απόφαση Προέδρου της ΡΑΕ μεταβιβάστηκε η με αριθμ. ΒΕΒ-2587/2021/7.5.2021 βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΥΡΣΑΝΑ Μ.Α.Ε.»

• Για τον αρχικό σχεδιασμό του έργου υποβλήθηκε στο ΗΠΜ αίτημα για περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΠΕΤ: 2210849929). Με το αριθ. πρωτ. 813714(5372)πε/15.2.2023 έντυπο Δ9 εισηγηθήκαμε αρνητικά για την υλοποίηση του έργου. Τελικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης διακόπηκε με την αριθ. πρωτ. 81632/23.7.2024 απόφαση.

• Η εταιρεία προχώρησε σε νέο σχεδιασμό του έργου που προβλέπει ΑΣΠΗΕ ισχύος 26,25MW με 10 ανεμογεννήτριες ισχύος 2,625MW έκαστη με μείωση της συνολικής έκτασης των πολυγώνων εγκατάστασης, μείωση του μήκους διάνοιξης νέων οδών πρόσβασης (κατά 1.449,52m) και μείωση της συνολικής επιφάνειας επέμβασης (κατά 80.909,25m²).

• Για τον νέο σχεδιασμό του έργου τροποποιήθηκε η με αριθμ. ΒΕΒ-2587/2021/7.5.2021 βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ με την αριθμ. 006080/2024/6.12.2024 απόφαση αντιπροέδρου κλάδου ενέργειας της ΡΑΑΕΥ. Με την αριθμ. 006587/2025/17.3.2025 απόφαση αντιπροέδρου κλάδου ενέργειας της ΡΑΑΕΥ τροποποιήθηκε η με αριθμ. ΒΕΒ-2587/2021/7.5.2021 βεβαίωση παραγωγού ΡΑΕ ως προς την θέση μιας ανεμογεννήτριας (Α/Γ 3) και την μείωση της έκτασης του πολυγώνου εγκατάστασής της.

• Για τον νέο σχεδιασμό του έργου υποβλήθηκε στο ΗΠΜ αίτημα για περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΠΕΤ: 2410003921). Η παρούσα γνωμοδότηση γίνεται επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου σχεδιασμού του έργου του θέματος.

Σε συνέχεια των παραπάνω το έργο του θέματος δύναται να μειώσει το μέγεθος του πληθυσμού των ειδών ή να επηρεάσει το βαθμό διατήρησης των βιοτόπων τους ή να τους κατακερματίσει ή να επηρεάσει την ισορροπία μεταξύ των ειδών ή να επηρεάσει το βαθμό απομόνωσής τους.

Επομένως γνωμοδοτούμε αρνητικά για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γνωμοδοτούμε αρνητικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας για τους συγκεκριμένους λόγους που παρατίθενται στο σημείο 4 του παρόντος“

Επίσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη για τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών, της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών και της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Σερρών επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”

β) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016),

γ) το άρθρο 164 “Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου” και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

δ) την υπ' αριθμ. 21/15-02-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΝ97ΛΛ-ΗΛΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύσταση επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτές.”,

ε) την υπ' αριθμ. 22/15-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΣΦ7ΛΛ-9ΕΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10 με τον ορισμό Προέδρου και των μελών τους από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και την 53/12-04-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της υπ' αρ. 22/15-02-2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας» με Α.Δ.Α.: Ψ3ΗΛ7ΛΛ-32Β.

στ) την υπ' αριθμ. 15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,

ζ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η) Την εγκύκλιο 36/15-1-2024 (Α.Δ.Α.: Ψ2Τ146ΜΤΛ6-Ε6Φ) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη «Περιφερειακή περίοδο 2024-2028»

θ) την υπ. αριθμ. 1/01-03-2024 (Α.Δ.Α. ΨΔΤΣ7ΛΛ-53Θ) απόφαση περί "Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164 & 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει." .

ι) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί "Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας".

Αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 26,25MW στη θέση «Μενοίκιο», διάνοιξη νέων και βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης καθώς και κατασκευή υπόγειας γραμμής διασύνδεσης μέσης τάσης από την εταιρεία «SSE Renewables Hellas M.A.E.» στους Δήμους Σερρών, Εμμανουήλ Παππά και Προσοτσάνης των Π.Ε. Σερρών και Δράμας των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ. 563511(2794)/30-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αβραμίδης Ευστάθιος

Η Γραμματέας