

Επιβάλλουμε, με την αριθμ. πρωτ. **ΕΞ/877476/4621/25-11-2025** απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσής μας, στον κ. **ΚΟΥΔΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ**, ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων, στις Καλύβες Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα άρθρα **22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013** όπως ισχύουν, **το άρθρο 104 παράγραφο 11 και το άρθρο 98 παράγραφο 3 της ΥΑ 91354/2017 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/30-08-2017)** όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την ΥΑ 109034/2018 (ΦΕΚ τ.Β΄ 4913/2018), **πρόστιμο επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (7.543,86 €) [(αρ.104, §11) 2.543,86 € + (αρ.98, §3) 5.000 €]**, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 14 Νοεμβρίου 2025 και με τη συνδρομή κλιμακίου ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, στο πρατήριο υγρών καυσίμων του ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο βυτιοφόρο πετρελαίου θέρμανσης στην έδρα της επιχείρησης στις Καλύβες Χαλκιδικής, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τα παραστατικά διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης που βρέθηκαν και επιδείχθηκαν κατά την ώρα του ελέγχου και την ποσότητα πετρελαίου που υπήρχε στο βυτίο, **περίσσευμα 242,3 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης**, κατά παράβαση του άρθρου 104 παράγραφος 8 της ΥΑ 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/30-08-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β/02-11-2018).
2. Στον έναν μετρικό κανόνα (βέργα) που έφερε βυτιοφόρο πετρελαίου θέρμανσης της επιχείρησης, δεν αναγραφόταν ο αριθμός του βυτιοφόρου, κατά παράβαση του **άρθρου 98 παράγραφος 2 της ΥΑ 91354/24-08-2017** «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/30-08-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018 (ΦΕΚ 4913/Β/02-11-2018).