



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**Κατερίνη 29 Ιανουαρίου 2026
Αριθ. πρωτ.: 982039/4003/2025**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : 28ης Οκτωβρίου 40
Κατερίνη Πιερίας
Ταχ. Κώδικας : 601 32
Πληροφορίες : Δ.Καράντζιου
Αρ. Τηλεφώνου : 2351351176
Ηλεκτρον. Δ/ση : d.karantziou@pieria.pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ:

**Δήμο Πύδνας-Κολινδρού
(διανομή μέσω IRIDA)**

Θέμα: Διαβίβαση οριστικής έκθεσης ελέγχου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγινίου

- Σχετ.:**
1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) “Ενσωμάτωση της οδηγίας.....και άλλες επείγουσες διατάξεις”
 3. Η Υ.Α. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219 “Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις” (ΦΕΚ 1530/Β/8-3-2024) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 4. Η με Α.Π.: 766679/3011/14-10-2025 Έκθεση Αυτοψίας της υπηρεσίας
 5. Η με Α.Π.: 868873/3439/19-11-2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας και το με Α.Π.: 868873/3439/25-11-2025 διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας
 6. Το με Α.Π.: 15806/02-12-2025 έγγραφο του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού χορήγησης παράτασης 10 ημερών για κατάθεση απόψεων (Α.Π.:931617/3779/10-12-2025 της υπηρεσίας)
 7. Η από με Α.Π.:17420/30-12-2025 εμπρόθεσμη κατάθεση απόψεων (Α.Π.: 982039/4003/31-12-2025 της υπηρεσίας)

1. Θέμα:

- α. είδος ελέγχου:** Τακτικός Μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος
β. Επωνυμία δραστηριότητας: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγινίου
γ. θέση της δραστηριότητας: Αιγίνιο

2. Προϊμιο:

- α. Νομοθεσία και βασικές κανονιστικές πράξεις**
Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021)
Η Υ.Α. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219 “Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις” (ΦΕΚ 1530/Β/8-3-2024) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- β. σχετικές Α.Ε.Π.Ο. και Π.Π.Δ.**
Η με Α.Π.: 1051/26-02-2018 ΑΕΠΟ
- γ. έκθεση αυτοψίας:** Η με Α.Π.: 766679/3011/14-10-2025 Έκθεση Αυτοψίας της υπηρεσίας
- δ. τυχόν πρακτικά δειγματοληψίας**
- ε. τυχόν καταγγελίες ή άλλα έγγραφα που προκάλεσαν τον έλεγχο**
- στ. κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο**

ζ. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου και η κλήση σε απολογία

1. Η με Α.Π.: 868873/3439/19-11-2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας
2. Το με Α.Π.: 868873/3439/25-11-2025 έγγραφο της υπηρεσίας

η. Το απολογητικό υπόμνημα

1. Το με Α.Π.: 15806/02-12-2025 αίτημα χορήγησης παράτασης 10 ημερών για κατάθεση απόψεων (Α.Π.: 931617/3779/10-12-2025 της υπηρεσίας)
2. Η από με Α.Π.: 17420/30-12-2025 εμπρόθεσμη κατάθεση απόψεων (Α.Π.: 982039/4003/31-12-2025 της υπηρεσίας)

3. Στοιχεία ελέγχου: 14/10/2025

β. ονοματεπώνυμα επιθεωρητών που διενήργησαν αυτοψία: Καραντζίου Δομνίκη, Γεώργιος Βασιλόπουλος

γ. Επωνυμία φορέα και είδος δραστηριότητας επιθεώρησης: Δήμος Πύδνας-Κολινδρού

4. Παραβάσεις

- Έπειτα από έλεγχο των αποτελεσμάτων φυσικοχημικού και μικροβιολογικού ελέγχου δειγμάτων από την έξοδο του βιολογικού για τα έτη 2024-2025, παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των ορίων όπως αυτές ορίζονται στην αρ.5662/88 Απόφαση Νομάρχη για τον καθορισμό ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων σε υδάτινους αποδέκτες.

Αποτελέσματα Δειγματοληψίες 2025

	26/3/2025	28/4/2025	30/5/2025	29/7/2025	19/9/2025	7/10/2025	12/11/2025	1/11/2025	28/11/2025	Μέση τιμή	Απόκλιση
e.coli (cfu/100ml)	1	42	1	20	0	500	11000	0	1100	1.407	64%
Σύνολο κολοβακτηριοειδών (cfu/100ml)	50	550	4900	1700	0	29000	55000	0	2200	10.377	71%

Παρατηρείται ότι παραλείφθηκαν οι λήψεις δειγμάτων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Αποτελέσματα δειγματοληψιών έτους 2024

	18/1/2024	6/2/2024	15/2/2024	7/3/2024	29/3/2024	8/8/2024	29/10/2024	Μέση τιμή	Απόκλιση
e.coli (cfu/100ml)	130	30	5	10	12	<1	28000	4.697	89%
Σύνολο κολοβακτηριοειδών (cfu/100ml)	750	2100	420	320	3900	20	78000	14.251	79%

Παρατηρείται ότι παραλείφθηκαν οι λήψεις δειγμάτων για τους μήνες Απρίλιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Οι τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων δεν παρατίθενται γιατί βρίσκονται εντός ορίων.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, κεφάλαιο Δ της Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/8-3-2024 (ΦΕΚ 1530/Β/2024), πίνακας 1 “Ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική υποβάθμιση” κατατάσσεται στη μικρή κατηγορία με περιγραφή “η εισαγωγή ρύπων...” με κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης “χαμηλή”

- Σχετικά με την από 24/11/2025 σύμβαση του Δήμου με την εταιρεία Kafsis Μονοπρόσωπη Βιομηχανική και Ενεργειακή Α.Ε. για την παροχή υπηρεσίας τελικής διάθεσης ιλύος, να κατατεθεί όπως αναφέρεται στις απόψεις του Δήμου.

5. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, ΠΔΕ

Επιβάλλεται ΠΔΕ ενός έτους το οποίο περιλαμβάνει

- Τήρηση του περιβαλλοντικού όρου 5.4 *“Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγινίου, ως προς τις τιμές εκροής των αποβλήτων στην Περιφερειακή Τάφρο Αιγινίου, αφού αυτή η τάφρος διέρχεται εντός του Δέλτα Αζιού Λουδία Αλιάκμονα, που είναι προστατευόμενη περιοχή”*. Συνεπώς ο φορέας λειτουργίας της ΕΕΛ οφείλει να μεριμνά για τη συνολική καλή λειτουργία της μονάδας ταυτόχρονα πραγματοποιώντας μηνιαίους ελέγχους των παραμέτρων που ορίζονται στην ΑΕΠΟ. Οι τιμές πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων όπως αυτές ορίζονται στην αρ.5662/88 Απόφαση Νομάρχης(ΦΕΚ 464/Β/1988).
- Αποστολή της σύμβασης με την εταιρεία Kafsis Μονοπρόσωπη Βιομηχανική και Ενεργειακή Α.Ε.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος του έτους ο ελεγχόμενος οφείλει να υποβάλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας Δήλωση Συμμόρφωσης ως προς τα παραπάνω δύο σημεία.

Ακολούθως θα γίνει επανέλεγχος της μονάδας ΕΕΛ προκειμένου να γίνει επαλήθευση της συμμόρφωσης.

**Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος**

Νικόλαος Ζαμάνης